

## 質問及び回答

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校

平成30年5月14日付けオープンカウンタ公告

件名 職業大3号館・4号館・6号館トイレ排水管調査作業

項番	仕様書該当箇所	質問内容	回答
1	目的	不具合の原因を特定するものと思いますが、調査の結果、特定が難しい又は特定できない可能性は低くないと考えますが、その際は特定するまでを本業務の完了とお考えでしょうか？ 又、それでも特定できない場合は業務不履行になるのでしょうか？	本調査業務は内視鏡を使って特定できる範囲とします。原因が特定できない場合、業務不履行とはなりません、特定できない理由をご説明頂きます。
4	作業箇所	排水点検口等からの調査を主体とありますが、他にはどのような内容をお考えでしょうか？ 又、調査の際便器の着脱に関してはどのようにお考えでしょうか？	3号館については、1階から3階までの便器周りの排水管の調査とします。 4号館については1階北側の排水溝を重点的に、6号館については1階男子トイレ周辺と北側排水管を中心として調査とします。 便器の着脱は行わないものとします。
5	作業内容	この調査は内視鏡による検査でしょうか？脱管しての物理調査でしょうか？	主として内視鏡による調査とします。ただし、現状修復可能な場合に限り、脱管して調査されることを拒むものではありません。
6	(1)工程表の作成	処分とありますが、何を指して何を処分するのでしょうか？	今般の調査で発生した不用品の撤去・処分を指します。